

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
04.06.2020	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление МЧС России по Новгородской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам.	3 На основании распоряжения ОНДиПР от 21.05.2020 № 5; проведена внеплановая проверка за исполнением законного предписания. Соблюдение требований пожарной безопасности. Проведено обследование территории зданий и сооружений	4 В ходе проведения проверки установлено, что законное предписание отдела надзорной деятельности и профилактич. работы по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам № 56/1/1 от 20.11.2019г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте защиты выполнено в полном объеме.	5 Все выполнено
04.06.2020	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление МЧС России по Новгородской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам.	3 Внеплановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте защиты.	4 В ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности выявлено: 1. В здании корпусов "Ручеек", "Солнышко" уровень громкости оповещения людей о пожаре, формируемый звуковыми оповещателями менее 75 дБА в связи с неисправностью звуковых оповещателей; 2. Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно не исправно АКБ 12В7а/ч- 3 шт., АКБ 12В 2,2а/ч, табло "Выход" - 1 шт, звуковой пожарный извещатель - 1 шт. 3. Руководитель учреждения, в корпусах "Ручеек", "Барвинок" не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки(пропитка), 4. Руководитель учреждения не обеспечивает объект защиты огнеутешителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих правил и приложениям № 1, а именно огнеутешители с рангом тушения модельного очага 2А, 55В, С или 55В, С в количестве 20 штук.	5 Все нарушения устранены 01.07.2020год.
14.08.2020	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление МЧС России по Новгородской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам.	3 Внеплановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте защиты	4 В ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.. Предписание № 6/1/1 от 04.06.2020г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности выполнено в полном объеме.	5 Все выполнено



Директор
Трусова А.А.
Тел. 0922 2021 200
18.01.2021 г.
Мушкарёва Ж.В.